

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Красноярскому краю  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску  
660012, г. Красноярск, ул. Карамзина, 15, тел. 8(391) 270-95-07 (ais@mchskrsk.ru)

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Красноярск  
(место составления акта)

“ 20 ” декабря 20 18 г.  
(дата составления акта)  
12:00  
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ  
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля  
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 1388

По адресу/адресам: г. Красноярск, ул. Весны, 13 «а»  
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения о проведении плановой проверки от 27.11.2018 № 1388  
подписанного главным государственным инспектором г. Красноярска по пожарному надзору  
Ивановым Константином Геннадьевичем

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 9  
комбинированного вида»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 13 ” декабря 20 18 г. с 10 час. 30 мин. до 12 час. 30 мин. Продолжительность 2  
“ 20 ” декабря 20 18 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 1

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня/3 часа  
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску  
УНД и ИР Главного управления МЧС России по Красноярскому краю

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении проверки)

копия распоряжения о проведении проверки получена заведующим МБДОУ № 9 Коркиной О.К.  
27.11.2018г. в 15 часов 10 минут

(фамилия, инициалы, дата, время)

(подпись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: государственный инспектор г. Красноярска по пожарному  
надзору Корзунов Иван Владимирович

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовал: заведующий МБДОУ № 9 Коркина  
Константиновна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов характера нарушений; лиц, допустивших нарушения):


№ п.п.	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Должность, фамилия, имя, отчество лиц, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): -----

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): \_\_\_\_\_

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении проверки): 20.12.2018 г.

  
(подпись проверяющего)

  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении проверки): \_\_\_\_\_

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: приложение к акту проверки, проверочный лист.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор г. Красноярск  
по пожарному надзору

  
Корзунов И.В.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):  
заведующий МБДОУ № 9 Коркина Ольга Константиновна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица или индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 20 ” декабря 2018 г.

  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

## 1. Общая характеристика пожарной опасности объекта

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 9 комбинированного вида» (далее – МБДОУ № 9) зарегистрировано в налоговом органе 16.02.1996 (свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серия 24 № 005630937).

Декларантом – МБДОУ № 9 разработана и зарегистрирована в ОНД по г. Красноярску декларация пожарной безопасности № 04 401 374-ТО-4846 от 15.10.2012 г. В разделе I данной декларации указано, что оценка пожарного риска не производилась.

В соответствии со свидетельством от 13.04.2012 серия 24ЕК № 403124, здание закреплено за МБДОУ № 9 на праве оперативного управления. Согласно устава, учредителем МБДОУ № 9 является муниципальное образование город Красноярск. Предметом деятельности МБДОУ № 9 является сохранение и укрепление физического здоровья детей, интеллектуальное и личностное развитие каждого ребенка с учетом его индивидуальных особенностей, оказание помощи семье в воспитании детей. МБДОУ № 9 работает 5 дней в неделю, с 7.00 до 19.00 часов кроме субботы и воскресенья, праздничных дней. Функциональное назначение объекта – Ф1.1. Детский сад рассчитан на 230 человек воспитанников и 35 человек педагогического состава и обслуживающего персонала.

Прилегающая территория в пределах противопожарных расстояний между зданиями, а также участки, прилегающие к ним, своевременно очищаются от горючих отходов и мусора. Наружное противопожарное водоснабжение осуществляется от двух пожарных гидрантов, установленных на кольцевой водопроводной сети диаметром 150 мм расположенных в радиусе 200 м, по адресу: г. Красноярск, ул. Весны, 9, ул. 78 Добровольческой бригады, 7. Гидранты находятся в исправном состоянии. Указатели пожарных гидрантов имеются.

Здание МБДОУ № 9 трехэтажное, с подвалом. Общая площадь здания составляет 2998,1 квадратных метров. Здание оборудовано центральным (водяным) отоплением, горячим и холодным водоснабжением, телефонной связью, электроснабжением, вентиляция естественная, в помещении кухни приточно-вытяжная. Несущие стены железобетонные, перекрытие железобетонное, кровля плоская.

На первом этаже размещено: четыре групповые ячейки, пищеблок, прачечная, медицинский кабинет, электроцитовая. На втором этаже расположено: четыре групповые ячейки, музыкальный зал, подсобные помещения, кабинеты заведующего и завхоза. На третьем этаже расположено: четыре групповые ячейки, спортивный зал, подсобные помещения, кабинеты. Из помещений первого этажа имеется четыре рассредоточенных эвакуационных выходов, ведущие непосредственно наружу, при этом каждая из четырех групповых ячеек на первом этаже, имеют отдельные эвакуационные выходы, ведущие непосредственно наружу. Эвакуация из помещений второго и третьего этажа осуществляется по двум рассредоточенным лестничным клеткам. Пути эвакуации свободны, двери на путях эвакуации открываются по направлению выхода людей из здания. Двери лестничных клеток, отделяющие их от примыкающих коридоров, оборудованы устройствами для самозакрывания и уплотнениями в притворах. В здании на сети внутреннего противопожарного водопровода установлены пожарные краны, в количестве 6 штук, которые

укомплектованы пожарными рукавами и стволами. Проверка работоспособности внутренних пожарных кранов произведена ООО «АПБ» 30.07.2018 г., имеет протокол № 510. Здание обеспечено первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) в необходимом количестве. Имеется журнал учета огнетушителей. Здание оборудовано автоматической пожарной сигнализацией системой оповещения управления эвакуацией людей в случае пожара III типа. Заключен контракт от 26.03.2018 № ТО-1422/18-2 на оказание услуг и техническому обслуживанию системы автоматической пожарной сигнализации ООО «ЭлСиБ». Имеется система передачи сигнала на пульт пожарной охраны без участия работников организации «Стрелец-Мониторинг». Контракт на выполнение работ по техническому обслуживанию системы «Стрелец-Мониторинг» заключен ООО «ЭлСиБ» № ТО-1331/18 от 25.12.2017. В дополнение к договору имеются графики проведения регламентных работ по обслуживанию указанных систем. Ежеквартально указанные системы проверяются комиссией по учреждению, о чем составляются акты проверок. На момент проверки установки находились в работоспособном состоянии. Руководителем учреждения обеспечено наличие планов эвакуации людей при пожаре, которые вывешены на видных местах. В случае отключения электроэнергии здание обеспечено электрическими фонарями в необходимом количестве.

Документация по пожарной безопасности ведется. Разработаны и утверждены руководителем учреждения программы проведения вводного и первичного противопожарных инструктажей, журналы проведения соответствующих инструктажей имеются. Повторный инструктаж с рабочим персоналом проводится согласно графика проведения повторного инструктажа под роспись в журналах инструктажа по пожарной безопасности. Инструкция о мерах по пожарной безопасности разработана, в соответствии с требованием, установленным разделом XVIII ППР. Соответствующим приказом по учреждению лицом, ответственным за обеспечение пожарной безопасности назначен заместитель заведующего по АХР МБДОУ № 9 Михина Е.В. Заведующим МБДОУ № 9 Коркиной О.К. и заместителем заведующего по АХР МБДОУ № 9 Михиной Е.В. пройдено обучение мерам пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума с отрывом от производства, имеются соответствующие удостоверения. В дополнение к планам эвакуации разработана инструкция, определяющая действия персонала по обеспечению быстрой и безопасной эвакуации людей, по которой проводятся практические тренировки 2 раза в год.

Наличие у организаций, осуществляющих производство и (или) поставку либо реализацию продукции, подлежащей подтверждению соответствия требованиям пожарной безопасности, документа (сертификата или декларации соответствия) либо копии документа, заверенной в порядке, установленном законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, подтверждающего соответствие этой продукции требованиям технических регламентов - продукция, подлежащая подтверждению соответствия требованиям пожарной безопасности не производится, не поставляется и не реализуется.

Соответствие уведомления о начале деятельности виду деятельности по перечню, утвержденному Правительством Российской Федерации – деятельность, указанная в перечне, не осуществляется.

Выполнение обязательных для применения и исполнения на таможенной территории Евразийского экономического союза требований к пиротехническим изделиям и связанным с ними процессам производства, перевозки, хранения, реализации, эксплуатации, утилизации (при наличии продукции, являющейся

объектом технического регулирования) и правил их идентификации в целях защиты жизни и (или) здоровья человека, имущества, а также предупреждения действий вводящих в заблуждение потребителей (пользователей) относительно их назначения и безопасности – пиротехническая продукция на объекте защиты не обращается.

Также в рамках исполнения указания от 23.11.2018 № 91-2956-19 ВрИС заместителя Министра МЧС России генерал-майора внутренней службы И.И. Кобзева, изданного в соответствии с поручением от 16.11.2018 № ЮБ-П4-798 заместителя Председателя Правительства РФ Ю.И. Борисова, проведено обследование места проведения новогодних мероприятий в здании МБДОУ № 9 по адресу: г. Красноярск, ул. Весны, 13 «а».

Праздничные мероприятия предполагается проводить в помещении музыкального зала (далее – помещение) на втором этаже здания.

Из помещения имеется 2 эвакуационных выхода в общий коридор второго этажа здания, ведущий непосредственно на две лестничные клетки типа Л1. Лестничные клетки имеют выход непосредственно наружу.

Пути эвакуации свободны (не загромождены). Запоры на дверях эвакуационных выходов обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа. План эвакуации людей в случае пожара из места проведения праздничных мероприятий имеется.

Лицом, ответственным за обеспечение пожарной безопасности при проведении массовых мероприятий приказом руководителя учреждения от 11.12.2018 № 204/п назначен заместитель заведующего МБДОУ № 9 по АХИ Михина Е.В.

С персоналом объекта, задействованным в проведении массовых мероприятий, проведены целевые противопожарные инструктажи.

Тренировка по эвакуации людей в случае пожара проведена 13 декабря 2018г.

Государственный инспектор г. Красноярска  
по пожарному надзору



Корзунов И.В.