

## ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА

## МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕУЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ ОТРАСЛИ «ОБРАЗОВАНИЕ»

Монтажников ул., 62, г. Красноярск, 660052, тел. 8 (391) 2-34-53-00, e-mail: centrobrkrsk@mail.ru, ОГРН 1132468017110, ИНН/КПП 2465289438/246101001

03.10.d012 № 2045 Ha №118 от 20.09.2022

Заведующей МАДОУ №9 Коркиной О.К.

Об организации образовательного процесса для маломобильных групп населения

660077, г. Красноярск, ул. Весны, 13a dou9@mailkrsk.ru

## Уважаемая Ольга Константиновна!

В соответствии с планом мероприятий по улучшению качества предоставляемых образовательных услуг муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №9 комбинированного вида» в здании МАДОУ №9, расположенном по адресу: ул. Весны, 13а, был произведен выезд специалистов МКУ ЦОБФУОО и определен перечень необходимых работ, требуемых для организации образовательного процесса для маломобильных групп населения (далее МГН).

Согласно СП 59.13330.2020, маломобильное население принято разделять на 4 группы, которые зависят от степени мобильности людей:

- M1 Люди, не имеющие ограничений по мобильности, в том числе с дефектами слуха;
- M2 Немощные люди, мобильность которых снижена из-за старения организма (инвалиды по старости); инвалиды на протезах; инвалиды с недостатками зрения, пользующиеся белой тростью; люди с психическими отклонениями;
- M3 Инвалиды, использующие при движении дополнительные опоры (костыли, палки);
- M4 Инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, приводимых в движение вручную.

На сегодняшний день в здании МАДОУ №9, расположенном по адресу ул. Весны, 13а получают образовательные услуги воспитанники группы М1, посещающие обычную группу с общим туалетом для всех детей группы.

Перечень работ по улучшению качества предоставляемых образовательных услуг для МГН в здании МАДОУ №9, расположенном по адресу: ул. Весны, 13а, представлены в приложении 1.

Кроме этого обращаем внимание, что некоторые работы по организации образовательного процесса для всех МГН возможны только в рамках реконструкции.

М.Е. Павлов

Приложение 1 на 1л. в 1экз Директор МКУ ЦОБФУОО

## Возможные виды работ по улучшению качества предоставляемых образовательных услуг для МГН

МАДОУ №9 Весны, 13а	МГН М1 и М2	Виды ремонтных работ		
		Текущий	Капитальный	Реконструкция
Необходимые мероприятия для МГН	MERCH OT N		a man Sas h	
Расширение калитки ограждения территории (не менее 1,2м)		X		
Устройство бетонного пандуса;			X	
Расширение входной группы главного крыльца и тамбура			Type Type Territor	X
Расширение дверных проемов по пути следования МГН только на 1этаже (не менее 1,2м)			opullines, mu	X
Ликвидация перепадов (более 0,014 м.) по высоте в полах только на 1 этаже		X		
Установка опорных поручней по всей длине пути следования МГН на высоте 900мм только на 1этаже		X		
Установка оборудования для дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации		X		
Устройство санузла и опорных поручней для маломобильных групп населения на первом этаже здания				X
Устройство адаптированных лифтов для МГН		meterate		X